

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Миколаїв № 2 від «30» 04 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Миколаївське філіяльне територіальне ТЕТТ Митомішевської філії ТОВ ТМЧ, олександр Лобанов Є.М., олександр Карпенко А.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № На вер. Терашове

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фасадний газопровід частково закритий, неподрядованою
- 2) Виявлено витоки газу на висхідному кристріак - 6 шт.
- 3) Виявлено витоки газу на рівневих з'єднаннях - 5 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

      
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

      
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очищити від корозії та подрядувати фасадний газопровід, забезпечити вільний доступ до фасадного та вхідного газопроводу та закритого кристріака на ньому

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Лобанов Є.М.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

30.04.2024р.

(дата)

З актом ознайомлений:

Мушка Ю.Г.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

30.04.2024р.

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)