

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Малин № 3 від «16» 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №     , працівником(ами) виконавця робіт Малинська дієвниця Коростенського ЗЕТТ Житомирської області ТОВ Г.П.У. С.М.С. Лебанов С.М., С.М.С. Карпенко А.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13 вул. Терешки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фасадний газопровід гостро закривається, непофарбований
- 2) Виявлено витоки газу на великопотужних пристроях - 12 шт.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

    ,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

    ,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Огнетити від корозії та пофарбувати фасадний газопровід, забезпечити вільний доступ до фасадного та ввісного газопроводу та залізного пристрою на ньому

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Лебанов С.М. А  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

16.05.2024р.  
(дата)

Музика Ю.Т. А  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

16.05.2024р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)