

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м. Червоно (місце складання)

№ 51

від « 24 » 04 2024 року

Відповідно до договору від «...» 20... року №... обслуговування, працівником(ами) виконавця робіт «Індустріальні Альпіни» (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8

- За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Вивісили вимоти газу на краях та різьбових з'єднаннях
2) Газопроводи пошкодують фазуванням
3) відповідно до договору від...

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ...

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

Закрито роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №...

За результатами обстеження припинено газопостачання: ...
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Для виконання ТО ВБСГ багатоквартирного будинку с.м. Червоно, вул. Терешки 8, вивісили та усунули вимоти газу на різьбових з'єднаннях та краях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ...

Контактний робочий телефон представника виконавця) ...

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений: ...

Підпис: [підпис] 24.04.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ...
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Споживачі, підпис замовника) попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження З актом ознайомлений: ...
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: