

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

в. Височевський № _____ від «06» 08 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » 20 _____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт в.д. Крушельний О.Т., в.д. Шибель В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № в.д. Шибель В.В.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити). 25

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Три проведені ВБСГ вогнів не виконано
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопровід приєднаний до будинку допущено
до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Крушельний О.Т. _____
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)