

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Галочин

(місце складання)

№ 52

від « 25 » 04

20 24 року

Відповідно до договору від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Андрій Шевченко фізичної особи ТОВ "ГРМУ"

Митрошурьова фізичної особи ТОВ "ГРМУ" (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу на краях та різьбових з'єднаннях
- 2) Газопроводи пошкодують доріжковими
- 3) повідно до договору від \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

за результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Фрм виконавши ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку  
с. Галочин, вул. Митрошурьова 4, виявлені та усунені  
витоки газу на різьбових з'єднаннях та краях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Працівник, який виконав обстеження 3 актом ознайомлений:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Митрошурьова О.А. 25.04.2024

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби))

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Споживачі, підпис замовника) про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження 3 актом ознайомлений:

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: