

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів № _____ від « 13 » 11 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1744/10797 працівником(ами) виконавця робіт Христоширська філія ТОВ "Газодержпробінш мережі України" єлюсар єлюрєди ВБГО Буряковський О.Ш.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Буди. Дієтлицька, 16

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незаробітаний етаж накорда робового покриття
- 2) газопровід замурований в утеплювача
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі приватні до експлуатації
Відновити накорда робового покриття
Звільнити газопровід з утеплювача

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Буряковський О.Ш.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
13.11.24
(дата)

З актом ознайомлений:
Гархошув Т.П. п.в. 1,3
Шуряк Н.П. п.в. 2
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
13.11.24
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)