

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів № 96 від «01» 11 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40794 виконавця робіт Митомирська Євгенія ПОВ "Газообслуговування мережі України" майстер Кусак Н.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Вікниська, 49

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) незадовільний стан ізоляційного покриття газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:
Відновити ізоляційне покриття газопроводу.
Газові мережі припинити до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Кусак Н.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Тимошук О.П. кв. 1
Оришська Т.Ю. кв. 2
3 актом ознайомлений:
Ковальчук Т.Е. кв. 3
1.11.2024
(дата)

Ковальчук Т.Е. кв. 3
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) 1.11.2024
(дата)
Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)
Мендуский Т.С. кв. 4