

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньо будинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком – управитель багатоквартирного будинку (фізична особа – підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Овруцька міська рада</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Овруч, вул. Т.Шевченка, буд.80</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>3 поверховий</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1994 р.</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир/ нежитлових приміщень)	<i>8 квартир</i>
Дата складання технічного паспорту	<i>27.01.2025 року</i>


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжина по діаметрам)	<i>Ø 32-15мп, Ø 25-12мп</i>
Внутрішні газопроводи (довжина по діаметрам)	<i>Ø 20-4мп</i>
Кількість стояків газових	<i>4 шт.</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>Ø 25-5шт.</i>
Футляри (кількість) через стіни через перекриття	<i>- 5шт. - 5шт.</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 27.01.2025 Завершення: 27.01.2025
Виконавець робіт	Обруцьке УЕГГ Житомирської філії ТОВ «ГРМУ»
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно пофарбувати газопровід
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкція)	Виявлені та усунені витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях

Представник виконавця  
Головний інженер Обруцького УЕГГ  
ЮРЧЕНКО В.М.  
(прізвище, і'мя, по батькові  
(за наявності), підпис)

  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, і'мя, по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)