

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньо будинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком – управитель багатоквартирного будинку (фізична особа – підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Обруцька міська рада</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Обруч, вул. Т.Шевченка, буд.84</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>4 поверховий</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1994 р.</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир/ нежитлових приміщень)	<i>29 квартир</i>
Дата складання технічного паспорту	<i>28.01.2025 року</i>


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжина по діаметрам)	<i>Ø 40-80мм, Ø 25-82мм</i>
Внутрішні газопроводи (довжина по діаметрам)	<i>Ø 20-13мм</i>
Кількість стояків газових	<i>8 шт.</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>Ø 25-8 шт.</i>
Футляри (кількість) через стіни через перекриття	<i>- 10 шт. - 24 шт.</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 28.01.2025 Завершення: 28.01.2025
Виконавець робіт	Овруцьке УЕГГ Житомирської філії ТОВ «ГРМУ»
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Необхідно пофарбувати газопровід
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкція)	Виявлені та усунені витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях

Представник виконавця  
Головний інженер Овруцького УЕГГ  
ЮРЧЕНКО В.М.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, і'мя, по батькові  
(за наявності), підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, і'мя, по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)