

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Малин
(місце складання)

№ 37

від «27» 03 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Малинська дирекція Коростенського ЦЕГТ МСН-
Томашівської філії ТОВ ГРМУ «Слосер Карпенко А.В., Слосер Тусєв В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 84 по проїзду Вишневецька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Виявлені витік газу на розв'язках з'єднань - 4 шт.
- 2) Виявлені витік газу на великокапальних приєднань - 3 шт.
- 3) Непроведеного закріплення утеплювача

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Освітлити всі коридори та пофарбувати
середньої надорожжя, забезпечити вільний
доступ до середнього надорожжя

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карпенко А.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.03.25р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.03.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)