

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с/сб. Топілька № 076 від «10» 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «   »     20    року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт Жайківська філія Житомирського УЕГГ  
«Електромеридіан» ТОВ «ГРУ»  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 116.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу на краях та різьбових з'єднаннях
- 2) Газопроводи потрібного др/будови
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Три виконанні ТО багатоквартирного будинку с/сб. Топілька  
вул. Космонавтів 116, виявлено та усунуто витоки газу  
на краях та різьбових з'єднаннях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця)    

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Марія О. П. 20.09.24          
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

*ЕТБ*

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Київ вул. Космонавтів 116</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>1</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>3</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>20.09.2024</i>

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>Ø 25 - 2 м Ø 20 - 2 м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>Ø 20 - 10 м Ø 25 - 3 м</i>
Кількість стояків газових	<i>2</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>Ø 32 - 1 шт. Ø 20 - 3 шт.</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>4 4 0</i>

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: <i>20.09.2024</i> Завершення: <i>20.09.2024</i>
Виконавець робіт	<i>Політехнічна компанія Політехнічного ЦЕРР</i>
Вид робіт за договором	<i>ТО</i>
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	<i>Контроль над роботою за планом</i>

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>було виявлено та усунуто витоки газу на кранах та підборах з'єднань</i>

Представник виконавця

*Марук ОЛ*  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

*20.09.24*  
 \_\_\_\_\_  
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
 на підставі типового договору,  
 укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
 (дата)