

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Андрушис № 089 від «01» 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт ТОВ "Дніпрогазсервіс" спеціалізована фірма ТОВ "ТМУ"
ЧЕШТ Дмитарчук Євгеній
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) Виявлені висоти газу на різьбі з'єдн. та
- 2) Газопроводи негерметично обслуговувати
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Згідно висновків ТО багатоквартирного будинку
С. Андрушис, вул. Завадського, 10, виявлено та
цей же висота газу на різьбі з'єдн.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Д. Карчук Е. П.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

01.10.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

089

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Нисорунська вул. Забережє, буд. 10
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 поверх.
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	8 кв
Дата складання технічного паспорта	01.10.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 20 = 98\text{ м}$ $\varnothing 30 = 22\text{ м}$ $\varnothing 32 = 19\text{ м}$ $\varnothing 40 = 10\text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 20 = 13\text{ м}$ $\varnothing 15 = 2\text{ м}$
Кількість стояків газових	6 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 20 = 6\text{ шт}$ $\varnothing 25 = 3$ $\varnothing 15 = 2$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	$\equiv 8\text{ шт}$ с = 8 шт п = 0 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ


Дата виконання	Початок: 01.10.2024 Завершення: 01.10.2024
Виконавець робіт	Теплокомсерв ЗСТТ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	коротко перевірено газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Будь вибачити та усунути витік газу на кранік та різьб. з'єднаннях

Представник виконавця

Жарук О.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



01.10.2024р.

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)