

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. м. Івано-Франківське
(місце складання)

№ 34

від «18» 03 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Михайлівська дієвелітальна Коростенського ЗЕТТ Жито-

мирської фірми ТОВ ТР.М.С. Слюсар Карпенко А.В., Слюсар Морозов А.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 21 по вул. Залізнична.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на вентильному пристрої 1 мет.
- 2) Непофарбований фасадний газопровід
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ ,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ ,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очистити від корозії та пофарбувати
фасадний газопровід

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 098 874 0928

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карпенко А.В. К.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.03.25р.
(дата)

_____ ,
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.03.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ ,
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)