

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Сєвєродонецьк № _____ від «15» 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «_____» _____ 20____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Лушка Р.В., Шоломо В.В., Демченко П.І.

Гиндєвсько Р.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 вер. Ніш Мамбівсько

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витоки газу на муфтах з'єднань на
- 2) ввідному газопроводі Н/Т Ф 40
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При ТО ВБСГ всі виявлені недоліки на території
Кв. 10 вер. Ніш Мамбівсько / було усунуто сервісним експлуататором
мережі і ПРМ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Лушка Р.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

15.10.2024р
(дата)

З актом ознайомлений:

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)
_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)