

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Капустинськ вул. Князя Володимирова 10
Поверховість будинку (кількість поверхів)	10 поверхів
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1981р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	114
Дата складання технічного паспорта	18.06.2024.

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø 50-60 см Ø 40-35 см Ø 32-5 см Ø 80-70 см
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø 20-39 см
Кількість стояків газових	24 стояки 3 індивід. в'їзки.
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø 20-24 крап. іфобковий Ø 20-3 крап. шаровий.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	Засувка на будинку. Ø 50 21 через стіни 84 через перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 18.06.2024 Завершення: 19.06.2024.
Виконавець робіт	Автомашинська сріпна ТОВ "Газмережі"
Вид робіт за договором	
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Газифікація потребує фарбування. Забудова на газифікації / Кошторова
Герметичності газопроводів	<u>витоки газу виявлені</u> / <u>витоки газу не виявлені</u> (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>справні</u> / <u>потребують заміни</u> (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>задовільне</u> / <u>потребує фарбування</u> (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газифікація є ефективним будинком доцільно до експлуатації.

Представник виконавця

Гурменко Д.О.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_ (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_ (дата)