

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Миколаїв
(місце складання)

№ 36

від «24» 03 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Миколаївська державна державна енергетична компанія «Миколаївська енергетична компанія» ТОВ ГРМУ, адреса Карпенко А.В., адреса С.Синьченко С.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 27 по вул. В.Моземце.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Виявлено витіки газу на різбових з'єднаннях — 21шт.
 - 2) Виявлено витіки газу на великаючих пристроях — 10шт.
 - 3) Непофарбовані фасадний газопровід, газо-
пробір застиково закриваний металевими.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:
Очищення від корозії та пофарбування фа-
садний газопровід, забезпечити вільний дос-
туп до фасадного газопроводу та великаючого
пристрою.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0941602527

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карпенко А.В. Киф
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.03.25р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.03.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)