

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Миколаїв № 14 від «08» 10 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «   »     20    року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт Миколаївська районна територіальна ЗЕТ «Вестальсв-  
каї» спрліі ТОВ ПМУ «Арсар Карпенко А.В., «Арсар Гусов В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 19 по вул. Мельникова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях - ЗСМТ
- 2) Виявлено витік газу на висхідному приладі - ЗСМТ
- 3) Неодержаваний надзвичайний газопровід

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Освітлити вул. через "і" та надарбувати  
надзвичайний газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)    

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Карпенко А.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.10.24р.  
(дата)

08.10.24р.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.10.24р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)