

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Андріївка № 106 від « 07 » 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ___ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Томівського

Томівського ЧСТТ Житлово-обслуговуючої ТОВ, ТОВ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Високі висоти газу на краях
- 2) Газові порізки з металевими
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Три високі висоти газу на краях
обслуговуючої ТОВ, Кооператив № 2, вулиця та середню
бачити газу на краях та різьб. з металевих

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Марчук ЄП
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

07 10 2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

106

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Антуришків Косенківська, 2
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 по'б
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	8 кв
Дата складання технічного паспорта	07.10.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 32 = 54\text{м}$ $\varnothing 25 = 54\text{м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 25 = 12\text{м}$
Кількість стояків газових	4 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 32 = 1\text{шт}$ $\varnothing 25 = 4\text{шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	8 шт: - 4 - 4

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 07.10.2024 Завершення: 07.10.2024
Виконавець робіт	ТОВ "Антуришківська УЕТТ"
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	потрібно погодити умови розробки

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Згідно висновку ТО щодо витікання газу на стінах та різці. З'єднання

Представник виконавця

Д. Карун ЕТТ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.10.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)