

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смт. Попільня  
(місце складання)

№ 035 від «27» 08 2024 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами)  
виконавця робіт Попільнянська філія Потільнянського УЕМ  
Житомирської філії ТОВ „ГРМУ“  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлені витоки газу на різьбових з'єднаннях та крапках
- 2) Газокривою потрібно фарбувати
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку смт. Попільня  
вул. Закушана 3, виявлено та усунуто витоки газу на  
крапках та різьбових з'єднаннях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шарда О.Т.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

27.08.24  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	смт. Полілля вул. Залізнична 3
Поверховість будинку (кількість поверхів)	1
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	27.08.2024

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø32 - 32 м    Ø20 - 5 м Ø25 - 42 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø20 - 3 м Ø15 - 1 м
Кількість стояків газових	4
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø32 - 1 шт    Ø15 - 1 шт Ø20 - 2 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	1 1 0

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 27.08.2024 Завершення: 27.08.2024
Виконавець робіт	Поліллянська фірма Поліллянського УБРП
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Потрібно форбувати газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>були виявлені та усунуто витоки газу на кращих та різьбових з'єднаннях</i>

Представник виконавця

*Шварук О.М.*  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

*27.08.2024*  
 \_\_\_\_\_  
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
 на підставі типового договору,  
 укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
 (прізвище, ім'я та по батькові  
 (за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
 (дата)