

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.б. Київська

(місце складання)

№ 043

від «05» 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Київська філія Київської ЧЕГГ

Металістська філія ТОВ "ГРМУ"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено велика газу на різьбових з'єднаннях та кранах

2) Газопроводи кріплено дротівками

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку в м.б. Київська
вс. Київська 16, виявлено та усунуто велика газу на
кранах та різьбових з'єднаннях.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Жварук ЄП
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05 09 24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

№ 043

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	смт. Попільня вул. Київська 16
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	1866
Дата складання технічного паспорта	05.09.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ


ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\Phi 40 = 36 \text{ м}$ $\Phi 20 = 3,5 \text{ м}$ $\Phi 32 = 14 \text{ м}$ $\Phi 25 = 2 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\Phi 32 = 9 \text{ м}$ $\Phi 25 = 23 \text{ м}$ $\Phi 20 = 40 \text{ м}$
Кількість стояків газових	15 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\Phi 50 = 1 \text{ шт}$ $\Phi 25 = 4 \text{ шт}$ $\Phi 20 = 14 \text{ шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	2 шт: - 15 шт - 6 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 05.09.2024 Завершення: 05.09.2024
Виконавець робіт	Попільнянська філія Попільнянського ЧЕГГ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	потрібно фарбувати газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>були виявлені на уличній витоки газу на крані та на різьбових з'єднаннях</i>

Представник виконавця

Мерзук Ю П 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.09.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)