

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.м. Покільня № 050 від «10» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Покільнянська філія Покільнянського УЕГГ
Штепашківської філії ТОВ «ГРМУ»
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлені великі сади на краях та ребрах з'єднання
- 2) газопроводи пошкоджені
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку м.м. Покільня
вул. Київська 22, виявлено та усунуто великі сади на краях
та ребрах з'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Марчук О.П.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.09.24
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

№ 050

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Київ - Покровська вул. Київська 22
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	10.09.2024
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16 кв
Дата складання технічного паспорта	

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 32 = 40 \text{ м}$ $\varnothing 25 = 15 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 25 = 42 \text{ м}$ $\varnothing 20 = 36 \text{ м}$
Кількість стояків газових	8 шт
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 32 = 1 \text{ шт}$ $\varnothing 25 = 8 \text{ шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	2 шт - 14 шт - 7 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 10.09.2024 Завершення: 10.09.2024
Виконавець робіт	Трипопеленська з'явилась Покровського ЧЕГГ
Вид робіт за договором	ГО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	потреба у форбуванні газопроводів

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	були виявлені та усунуто витоки газу на кранах по підлогових з'єднаннях

Представник виконавця

Шарук ЄІІ
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.09.2024
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)