

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м. Київська

(місце складання)

№ 1045

від «05» 09 2024 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Київська філія Київської УБГГ

Містомирської філії ТОВ "ТРИУ"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 34.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) визволені витіки газу на різьбові з'єднання на кранах

2) парогідроводи нещільно з'єднані

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Три виконанні ТО багатоквартирного будинку в с.м. Київська
вул. Київська 34, визволено на учено витіки газу на
кранах і різьбові з'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Іварук ЄП

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

05.09.2024

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

№045

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	смт. Попільня вул. Київська 34
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16 ± 6
Дата складання технічного паспорта	05.09.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\Phi 40 = 220\text{м}$ $\Phi = 16\text{м}$ $\Phi 32 = 220\text{м}$ $\Phi 20$ $\Phi 25 = 120\text{м}$ $\Phi 15 = 20\text{м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\Phi 20 = 250\text{м}$ $\Phi 15 = 220\text{м}$ $\Phi 25 = 10\text{м}$
Кількість стояків газових	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\Phi 50 = 1\text{шт}$ $\Phi = 7\text{шт}$ $\Phi 20 = 7\text{шт}$ $\Phi 25 = 1\text{шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	20 шт. - 16 шт - 4 шт

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 05.09.2024 Завершення: 05.09.2024
Виконавець робіт	Попільнянська філія Попільнянського УБСГ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	потрібно грабування газопровід

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>Було виявлено та усунуто витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях</i>

Представник виконавця

Шварц ЕП

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

05.09.2024

 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
 (непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
 на підставі типового договору,
 укладеного шляхом приєднання)

 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

 (дата)