

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с/мб. Покильня № 046 від «09» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Покильнякєво ділякєво Покильнякєвкєво ЧЕГГ
Мєстємєрєкєво ділякєво ГОБ. ГРМУ"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 38.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено велике газу на різьбових з'єднаннях на кранах
- 2) Порозрєборєво покєрєбно дєрєбуєвоєво
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пєрє виконанєво ТО багатєквєртєрєного будєнкєво с/мб. Покильня
вур. Кєвєвєкє 38, виявлено на зєдєєєво великєво газу на
кранєво на різьбовєво з'єднанєвоєво.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Мєрєєєє ОП
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

09.09.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

Додаток 9
до Порядку технічного
обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 5 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

№048

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с.м.м. Почаївська вул. Київська 38
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	12 кв
Дата складання технічного паспорта	09.09.2024

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 50 = 2 \text{ м}$; $\varnothing 15 = 9 \text{ м}$ $\varnothing 32 = 50 \text{ м}$ $\varnothing 20 = 24 \text{ м}^2$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\varnothing 15 = 4 \text{ м}$ $\varnothing 20 = 6 \text{ м}$
Кількість стояків газових	12
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\varnothing 50 = 1 \text{ шт}$ $\varnothing 20 = 9 \text{ шт}$ $\varnothing 15 = 5 \text{ шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	12 шт; - 12 шт - 0 шт.

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 09.09.2024 Завершення: 09.09.2024
Виконавець робіт	Почаївська газовий Почаївська газовий
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	пошкодження параболічними газопроводами

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	<i>були виявлені та усунені витічки газу на кранах та різьбових з'єднаннях</i>

Представник виконавця

Марія Олі

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.09.24

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)