

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с/т Поніальки № 066 від «17» 09 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    »      20     року №     , працівником(ами)  
виконавця робіт Теплового господарства міста Житомира  
ДБПТ Житомирської області ТОВ "ТРИУ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12А.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на краях та різьбі з'єдн.
- 2) Загоробки на газороботах.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

      
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

      
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При високій ТО багатоквартирного будинку  
с/т Поніальки вул Шевського 12А, виявлено  
та усунуто витіки газу на краях та різьбі з'єдн.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця)     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Марія СТ  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.09.24  
(дата)

З актом ознайомлений:

      
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного  
обслуговування  
внутрішньобудинкових систем  
газопостачання у багатоквартирному  
будинку  
(пункт 5 розділу IV)

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

### 1. Загальні відомості

066

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	Вул. Гонимови вул. Мельника, 12 А
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2 поверх
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	1806
Дата складання технічного паспорта	17. 09. 2024

### 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\varnothing 57 = 24 \text{ м}$ $\varnothing 20 = 18 \text{ м}$ $\varnothing 40 = 15 \text{ м}$ $\varnothing 15 = 35 \text{ м}$ $\varnothing 25 = 1 \text{ м}$ $\varnothing 32 = 12 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	
Кількість стояків газових	12
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	задвижки $\varnothing 57 = 1 \text{ шт}$ $\varnothing 15 = 10 \text{ шт}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	18 шт с = 12 шт П = 6 шт

### 3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 17. 09. 2024 Завершення: 17. 09. 2024
Виконавець робіт	Попільваси СВА ризисаар Попільваси СВА ризисаар
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	позитивно координувати розробити

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Якщо виявлені та усунуті витоки газу на фланцях та різьбі. Зберегти.

Представник виконавця

Масарук ЄП  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

17.09.2024р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)