

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Коросмишів № \_\_\_\_\_ від «11» 04 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_, працівником(ами) виконавця робіт Клишураска фірма ТОВ, Газорозподільна мережа України "Коросмишівська УБГГ"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Космеїна 19.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) лакорфарбове покриття в недовільному стані.
- 2) Виявлені високі гази.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити)) \_\_\_\_\_

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газові мережі надати урядові до моральної експлуатації, зобов'язати відновити лакорфарбове покриття газових мереж. Виявлені високі гази усунути Оператором ГРМ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Коваленко В.В. Килим 11.04.2025р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)

Додаток 9  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	Комунікаційне підприємство "Коростинськийська комунікаційна служба"
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Коростинь, вул. Котляківська 19.
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1999
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	11.04.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø50-18м; Ø20-5м.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	
Кількість стояків газових	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø20-4шт.
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	4.



3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 10.04.25 Завершення: 11.04.25
Виконавець робіт	
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування газопроводів мережі
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Незадовільний стан ліквідації витоку газу, виявлено витоки газу (було усунуто Оператором ГРМ) (зайве закреслити)
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газові мережі будинку придатні до подальшої експлуатації.

Представник виконавця

Ковальчук В.В. Ковальчук  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

11.04.2025 р.  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)