

СОУ 02.09.2020

АКТ ПЛАНОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ВБГМ ГРМ НА ЩІЛЬНІСТЬ
ПОВІТРЯМ ПІД ТИСКОМ 500даПА (мм.вод.ст) №7

ТОВ «Житомирська філія Малинська дільниця Коростенського УЕГГ
України

Малинська дільниця

«03» 04 2025р.

Нами майстер Лютвищенко Ю.З.,
слюсар Моргулець А.Т., слюсар Сліпченко О.О.
(перерахувати посади, прізвища ініціали)

Випробувано на щільність ВБГМ ГРМ м. Малин,
вул. Володимирська, Б.8
(найменування об'єкту)

Повітрям під тиском 500даПА (мм.вод.ст) на протязі 10 хвилин.

Фактичне падіння тиску 0,001 даПА (мм.вод.ст.) при допустимому
0,002 даПА(мм.вод.ст.) що відповідає/не відповідає вимогам п. 7.20 Н
ПАОП 0.00-1.76-15

Нещільність, дефекти при зовнішньому огляді і перевірці всіх з'єднань
мильною емульсією ліквідовано
(ліквідовано, не ліквідовано, не виявлено)

ВБГМ ГРМ випробування на щільність везтирлеав

Підпис виконавців робіт:

Майстер _____

Лютвищенко Ю.З.

Слюсар _____

Моргулець А.Т.

Слюсар _____

Сліпченко О.О.