

АКТ ПЛАНОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ВБГМ ГРМ НА ЩІЛЬНІСТЬ
ПОВІТРЯМ ПІД ТИСКОМ 500даПА (мм.вод.ст) №7

ТОВ «Житомирська філія Малинська дільниця Коростенського УЕГГ
України

Малинська дільниця

«02» 04 2025 р.

Нами майстер Митвищенко Ю.З.,
слюсар Мерзунцев А.А., слюсар Редьченко С.О.
(перерахувати посади, прізвища ініціали)

Випробувано на щільність ВБГМ ГРМ м. Малин,
вул. Лівовий кордон 58, б.16
(найменування об'єкту)

Повітрям під тиском 500даПА (мм.вод.ст) на протязі 10 хвилин.

Фактичне падіння тиску 0,001 даПА (мм.вод.ст.) при допустимому
0,002 даПА(мм.вод.ст.) що відповідає/не відповідає вимогам п. 7.20 Н
ПАОП 0.00-1.76-15

Нещільність, дефекти при зовнішньому огляді і перевірці всіх з'єднань
мильною емульсією ліквідовано
(ліквідовано, не ліквідовано, не виявлено)

ВБГМ ГРМ випробування на щільність випробував

Підпис виконавців робіт:

Майстер _____

Митвищенко Ю.З.

Слюсар _____

Мерзунцев А.А.

Слюсар _____

Редьченко С.О.