

СОУ 02.09.2020

АКТ ПЛАНОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ВБГМ ГРМ НА ЩІЛЬНІСТЬ
ПОВІТРЯМ ПІД ТИСКОМ 500даПА (мм.вод.ст) №7

ТОВ «Житомирська філія Малинська дільниця Коростенського УЕГГ
України

Малинська дільниця

«02» 04 2025р.

Нами майстер Метвиженко Ю.І.,
слюсар Моргулев А.І., слюсар Світченко С.О.
(перерахувати посади, прізвища ініціали)

Випробувано на щільність ВБГМ ГРМ в.п. лісовий кордон 58, в. 18
(найменування об'єкту)

Повітрям під тиском 500даПА (мм.вод.ст) на протязі 10 хвилин.

Фактичне падіння тиску 0,001 даПА (мм.вод.ст.) при допустимому
0,002 даПА(мм.вод.ст.) що відповідає/не відповідає вимогам п. 7.20 Н
ПАОП 0.00-1.76-15

Нещільність, дефекти при зовнішньому огляді і перевірці всіх з'єднань
мильною емульсією ліквідовано
(ліквідовано, не ліквідовано, не виявлено)

ВБГМ ГРМ випробування на щільність випробувано

Підпис виконавців робіт:

Майстер _____

Метвиженко Ю.І.

Слюсар _____

Моргулев А.І.

Слюсар _____

Світченко С.О.