

АКТ ПЛАНОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ВБГМ ГРМ НА ЩІЛЬНІСТЬ
ПОВІТРЯМ ПІД ТИСКОМ 500даПА (мм.вод.ст) №7

ТОВ «Житомирська філія Малинська дільниця Коростенського УЕГГ
України

Малинська дільниця

«02» 04 20 20 р.

Нами майстер Шитвененко Г.І.,
слюсар Моргушев А.Ф., слюсар Світченко О.О.
(перерахувати посади, прізвища ініціали)

Випробувано на щільність ВБГМ ГРМ м. Малець,
вул. Лісовий ярдон 58, Б. 14
(найменування об'єкту)

Повітрям під тиском 500даПА (мм.вод.ст) на протязі 10 хвилин.

Фактичне падіння тиску 0,001 даПА (мм.вод.ст.) при допустимому
0,002 даПА(мм.вод.ст.) що відповідає/не відповідає вимогам п. 7.20 Н
ПАОП 0.00-1.76-15

Нещільність, дефекти при зовнішньому огляді і перевірці всіх з'єднань
мильною емульсією ліквідовано
(ліквідовано, не ліквідовано, не виявлено)

ВБГМ ГРМ випробування на щільність випробувано

Підпис виконавців робіт:

Майстер _____

Шитвененко Г.І.

Слюсар _____

Моргушев А.Ф.

Слюсар _____

Світченко О.О.