

Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	ВМРЕП № 7
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Бердичів вул. М. Карастасянової, 14
Поверховість будинку (кількість поверхів)	3
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	9 кв.
Дата складання технічного паспорта	16.04.2025р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\phi 50 = 2 \text{ м}$; $\phi 40 = 25 \text{ м}$ $\phi 25 = 6 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\phi 25 = 6 \text{ м}$ $\phi 20 = 20 \text{ м}$
Кількість стояків газових	3
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\phi 40 = 1 \text{ пробк.}$; $\phi 25 = 3 \text{ пробк.}$ $\phi 20 = 5 \text{ кун.}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	3 - стіни 6 - перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 16.04.2025 Завершення: 16.04.2025
Виконавець робіт	Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування газових мереж
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Незадовільне лакофарбове покриття газопроводу.
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) 4 витоки
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газові мережі придатні до експлуатації.

Представник виконавця

Кусак Ж.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

[Підпис]

16.04.2025

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Додаток 9
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	осББ „Каштан“
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Бердичів вул. М. Карастяжнєвої, 13/6
Поверховість будинку (кількість поверхів)	4
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	
Кількість газифікованих приміщень (<u>квартир</u> / нежитлових приміщень)	34 кв.
Дата складання технічного паспорта	16.04.2025р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	$\phi 100 = 50 \text{ м}$; $\phi 32 = 4 \text{ м}$ $\phi 25 = 3 \text{ м}$
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	$\phi 32 = 12 \text{ м}$ $\phi 20 = 74 \text{ м}$
Кількість стояків газових	8
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	$\phi 32 = 2 \text{ пробк.}$; $\phi 25 = 4 \text{ пробк.}$ $\phi 20 = 18 \text{ кур.}$
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	8 - стіна 24 - перекриття

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 16.04.2025 Завершення: 16.04.2025
Виконавець робіт	Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування газових мереж
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	1) Незадовільне малярське покриття газопроводу. 2) Газопровід в прибудові
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) 6 витоків
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	Газові мережі придатні до експлуатації.

Представник виконавця

Чусак А.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.04.2025р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів
(місце складання)

№ 398

від « 16 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

майстер Кусак О. С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вм. А. Карастанової, 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільне чакордарбове покриття газопроводу
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити чакордарбове покриття газопроводу.
Газові мережі придатні до експлуатації!

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кусак О. С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

5. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

7. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

8. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

9. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

11. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

12. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

13. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

14. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

15. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

16. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

17. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

18. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

19. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$