

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

селище Пулин
(місце складання)

№ 3

від «05» 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Пулинської гімназії, Митишурського ЦЕТГ
Митишурської філії ТОВ "ГРМУ"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ селище Пулин, вул. Шевченка, буд. 94.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Високі витрати газу на краях та різбових з'єднаннях.
- 2) Газопроводи потребують лакофарбування.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку селища Пулин
вул. Шевченка, буд. 94. Були виявлені та усунені витрати газу
на краях та різбових з'єднаннях. Різбові з'єднання - 14 країв - 2 шт.
Необхідно провести роботи з відновленням лакофарбового покриття на газопроводі.
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Масієв А.В. Сергеев М.В. 05.05.2025р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Лавренко Р.В. 05.05.2025р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)