

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

Сергійчук Юрій
(місце складання)

Від « 02 » 05 2025 року

Житомирської філії ТОВ "ГРМУ"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

№ 7 А. пров. Річний.

1) Виявлені витіки газу на кранах та різьбових з'єднан.

2) Таблиця проведи потреби на кофакторів.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

При виконанні ТО багатоквартирного будинку
селища Букини пров. Рігний ЧА були виявлені та
ушконені витіки газу на кранова та різьбових з'єднаннях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Працівник,
який виконав обстеження

Сергій М В
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності) підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

