

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів
(місце складання)

№ 521 від « 11 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Аноар сестри ВБГО Тодович С.М. Третьяк М.О.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ кв. 2 корпус 18

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан газопроводового покриття газопроводу
- 2) електричні проводки пошкоджені по газопроводу
- 3) газовий каналово захищений в утеплювачі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газопроводове покриття газопроводу
Збільшити газопровід від електричних проводів
Збільшити газопровід з утеплювача
газові мережі захищені до експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Третьяк М.О.
Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тодович С.М. 11.06.2025 Тодович С.М. 11.06.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)