

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів
(місце складання)

№ 492 від « 06 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

слюсарі ВБГО Марковський В.Ю., Годовний С.М., Бурякський О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Європейська, 65/1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільне напоярбове покриття газопроводу
- 2) на газопроводі розміщені електрокабелі
- 3) газопровід та роз'єдні з'єднанні на металі збудовано в прибудов.
- 4) газопровід в утворювачі.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити напоярбове покриття газопроводу.
Збільшити газопровід від електрокабелів.
Газопровід вилучити за мети прибудов.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Марковський В.Ю.

Працівник,

який виконав обстеження

Годовний С.М.
Бурякський О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

06.06.2025р.

З актом ознайомлений:

Годовний С.М.

«СВРО-63-65/1»

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

9.06.25р

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)