

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем

газопостачання у багатоквартирному будинку

(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів
(місце складання)

№ 483 від « 04 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Сторожук Сергій В.Б.Т.Тодовський С.М. Сидимський О.Т.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Буд. Виконавця 54

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідів):

- 1) Неядовідовий стан ланцюжкової пожежогасіння газопроводу
- 2) Виявлено пошкодження на газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідів та строки їх виконання:

Відновити ланцюжкову пожежогасіння газопроводу
Також ліквідувати пошкодження до експлуатації
Зв'язати електричний провод з газопроводом

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Сидимський О.Т. С.М.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тодовський С.М. О.Т. 04.06.25
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Володимир В.А. Володимир
(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)