

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів
(місце складання)

№ 530

від « 18 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Слюсар Сергій Геннадійович ВБСГ Тодовник С.М. Слюсаревич О.Т.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вч. Житомирська 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Недовірки сталі лапароскопічного кошування газопроводу
- 2) електричної проводки прокладено по газопроводу
- 3) газовий провідник через крибу будови

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Збільшити електричну проводку з газопроводу
Відновити лапароскопічне кошування газопроводу
Збільшити газопровід з крибу будови
Тодовник Сергій Геннадійович ВБСГ
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Слюсаревич О.Т. Слуг
Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тодовник С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.06.2025
(дата)

Моїсева Т.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

18.06.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)