

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів
(місце складання)

№ 129

від «27» 11 2024 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № РН/40797, працівником(ами) виконавця робіт Митишурське філія ЖОВ, Газово-енергетичні мережі України майстер Мусак Ж.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Європейська, 106

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) максимальне покриття газу в незадовільному стані

2) електрикаби розташовані на газопроводі

3) газопровід забудовано в прибудову

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити максимальне покриття газу
Зняти кабельні мережі від кабелів
Газові мережі придати до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мусак Ж.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

27.11.24
(дата)

З актом ознайомлений

Вікторія-106
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

27.11.2024
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)