

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел Кориньське
(місце складання)

№ 05

від «23» 03 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Поліпшеческа ділошиса Поліпшеческою УЕМ
Шитомірської фімі ТОВ, ГРМУ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витіки газу на кранах та різдовках з'єднання
- 2) Газопроводи потребують фарбування
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО багатоквартирного будинку
сел. Кориньське вул. Прудове, 13 було виявлено та
усунено з витіки газу на кранах та різдовках з'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Мосійчук О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сес. Корнишеске вце. Прудове. 13
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1998
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	8
Дата складання технічного паспорта	23.03.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ф50 Е-17,5 м, Ф40 Е-23,5 Ф30 Е-4,5 м, Ф32 Е-27 м траса
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ф20 - Е-24 м Ф15 - Е-24 м
Кількість стояків газових	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	засувки Ф50 - 1 шт кран Ф50 - 1 шт кран Ф20 - 8 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	8

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 23.03.2025 Завершення: 23.03.2025
Виконавець робіт	Попільненське гідроміст Попільненське ЧЕГГ
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	газопровід потрібно фарбувати

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	було виявлено та усунуто витоки газу на кранах та різьбових з'єднаннях

Представник виконавця

Мосійчук О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

23.03.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)