

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Корнишівське
(місце складання)

№ 11

від «31» 03 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Політехнічний філіал Політехнічного ЦЕН
Містобудівної філії, ГРМУ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 27

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено втечку газу на прибої та з'єднання
- 2) Газопровід потребує тарування
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки. Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Акт виконаний ТО багатоквартирного будинку
сел. Корнишівське від Гуртова, 27 вул. Шевченка
та усунути втечки газу на прибої та з'єднання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Місцігін О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності, підпис))

31.03.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
внутрішньобудинкової системи газопостачання у
багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

| | |
|---|--------------------------------------|
| Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) | |
| Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку | сес. Корниївська вул. Пруфова, 27 |
| Поверховість будинку (кількість поверхів) | 2 |
| Рік введення в експлуатацію ВБСГ | 2001 |
| Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень) | 13 |
| Дата складання технічного паспорта | 31.03.2025 |

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

| | |
|---|---|
| ВБСГ, у тому числі: | |
| Ввідний газопровід (довжини по діаметрам) | Ø 50 € - 6 м/к підземна сталь Ø 50 € - 1.8 м/к надземна Ø 40 € - 57 м/к фасад |
| Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам) | Ø 20 € - 65 м/к Ø 15 € - 19.5 |
| Кількість стояків газових | |
| Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість | Ø 50 засувка 1 шт Ø 20 кран - 13 шт |
| Футляри (кількість): через стіни через перекриття | 13 |

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

| | |
|----------------------------|---|
| Дата виконання | Початок: 31.03.2025 Завершення: 31.03.2025 |
| Виконавець робіт | Адміністрація сес. г.м. Адміністрація сес. ГЕМ |
| Вид робіт за договором | |
| Договір на виконання робіт | № Дата початку Дата завершення |
| Зауваження, які виявлені | Газопровід потребує перевірки |

| | |
|--|--|
| Герметичності газопроводів | витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити) |
| Запірні пристрої | справні/потребують заміни (зайве закреслити) |
| Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів) | задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити) |
| Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції) | |

Представник виконавця

Шостіченко О.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

31.03.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)