

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Корнишівка
(місце складання)

№ 07

від «26» 03 2025 року

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Потієвського д. та Потієвського УБСТ
Інститорської фірми, ГРОУ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витоки газу на краях та роз'ємах
- 2) Необхідно провести газифікацію з'єднання
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки. Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Група виконавців ТО багатоквартирного будинку
сел. Корнишівка вул. Трудова, 7 були вивчені
та усунені витоки газу на краях та з'єднаннях

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Мосійчук О. О.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності) підпис)

З актом ознайомлений:

26.03.25
(дата)

_____ (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

_____ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	сел. Корнишине вул. Прудова, 7
Поверховість будинку (кількість поверхів)	котеджний
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2001
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	7
Дата складання технічного паспорта	26.03.2025

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ø50 P - 2 м. підземний Ø50 P - 7 м. наземний Ø40 P - 12.5 тросовий
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ø20 P - 12.5 м/ч Ø15 P - 10.5 м/ч
Кількість стояків газових	
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Ø50 кран - 1 шт Ø20 кран - 7 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	7

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 26.03.2025 Завершення: 26.03.2025
Виконавець робіт	ДП "Львівська З.Г.Р. Львівського УЕГР
Вид робіт за договором	ТО
Договір на виконання робіт	№ Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені	Газопровід потрібно пофарбувати

Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Мосісін О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.03.2025

(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)