

Додаток 3  
до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 6 розділу III)

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смт. Вугини  
(місце складання)

№ 012

від «10» 03 2025 року

Відповідно до договору від «  » 20 року №   , працівником(ами)  
виконавця робіт Вугинська дільниця Авруцького ЗЕМГ

Школярської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 1, вул. Арміїська, смт. Вугини, Коростевський район

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витоки газу 4 шт. на кранах та різьбових
- 2) з'єднаннях
- 3) Необхідно відновити накерфове покриття газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:   

  ,  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:   

  ,  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБСТ багатоквартирного будинку в смт. Вугини  
вул. Арміїська, буд. 1. виявлені та усунені 4 шт. витоки газу  
на різьбових з'єднаннях та кранах

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)   

Контактний робочий телефон представника виконавця)   

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Золотовський М.В. 10.03.2025р.  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

       
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

    
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)