Додаток 5 до Положення ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Малин № 142 від «14» 10 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20___ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Малинська дільниця Коростенського УЕГГ Житомирської філії ТОВ ГТСУ, слюсар Карпенко А.В, слюсар Гусєв В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20 по вул. Набережній.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витоки газу на різьбових з'єднаннях – 5 шт.
2) Виявлено витоки газу на вимикаючих пристроях – 4 шт.
3) Непофарбований фасадний газопровід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
—,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
—,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання: Очистити від корозії та пофарбувати фасадний газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 097 160 25 27

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Карпенко А.В.	14.10.25р.	_____	14.10.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
У вигляді пам'ятки отримав:

_____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)