

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Львів № _____ від «04» 06 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20____ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт НП ТОВ "ГРМЧ", Об'єднане ЧЕГГ,

Олесяна філімча, майстер Тимошук О.И.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 8. вул. Княгині Ольги

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід по підлогу квартири. Частково зруйнований
- 2) оголовки БВН. Виявлено утрати мережі інструменту та ТБ по
- 3) газопроводі. Відсутні гідроміричні пристрої.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Газопроводи придатні до подальшої експлуатації. Потрібно
провести роботи з відновлення цілісності пошкодженого
газопроводу та ремонту оголовків БВН

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Тимошук О.И. 04.06.25р.
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)