

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Бердусів
(місце складання)

№ 591

від «23» 07 2025 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами) виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Сидоренко В.В.Т.О. Тодовський С.М. Марковський В.Ю. Бурякський О.М. Сидоренко О.Т.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вул. Садова 22.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) незадовільний стан ланцюгового нагрівання газопроводу
- 2) електричні проводи прокладені по газопроводі
- 3) гаситель газопроводу захищений вчашковачем

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Здійняти газопровід з криш будівлі
Відокремити ланцюгове нагрівання газопроводу
Звільнити електричні проводи з газопроводу
Звільнити газопровід з утворювачем
Гаситель газопроводу захищений вчашковачем
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Марковський В.Ю.
Працівник, Бурякський О.М. З актом ознайомлений:
який виконав обстеження Сидоренко О.Т.

Тодовський С.М. 23.07.2025 Марчук Т.О. 23.07.2025
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Марчук Т.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)