

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

М. Бердичів
(місце складання)

№ 562 від « 01 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Слободан Сиротка ВБСГ Тодоровський С.М. Марковський В.Ю
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вул. Сергія Тобішника 21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неадекватний стан електропроводки внутрішньої газопроводу
- 2) Внутрішній провідник електропроводки не заземлений
- 3) Газопровід замкнений в умовиваг

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити електропроводку внутрішньої газопроводу
Замінити внутрішній провідник з газопроводу
Відкрити газопровід з умовивага
Таріві мережі призначені до експлуатації
Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Марковський В.Ю
Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тодоровський С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2025
(дата)

Новаченко О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.07.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)