

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Бердичів № 595 від «24» 07 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року №1741/40797, працівником(ами)  
виконавця робіт : Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

сироті сироті ВБГО Буришова О. м. Третьяк О. мартюк В.В.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності)) Бри. Сергія

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Сиротського, 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Незадовільний стан напоровавого покриття газопроводу
- 2) Газопровід в утеплювачі
- 3) Газопровід проходить через житлове приміщення

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виремонувати напороваве покриття газопроводу. Збільшити  
газопровід з утеплювача. Вивести газопровід за межі житло-  
вого приміщення. Газові мережі придатні до експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, Буришова В.В.  
який виконав обстеження Третьяк О. м.

З актом ознайомлений:

Сиротський О.Т.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Бистрицька Т.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Бушинська М.М.