

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Бердичів
(місце складання)

№ 570

від « 03 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 04 » 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Сеносан Сергій ВБТО Гордовий С.М. Мартовський В.Ю

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ ву. Студіюшка 1-1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неякісний стан газопроводу при виході з будинку
- 2) електричні проводи просядуть по газопроводу
- 3) газопровід просядуть через крихтуди

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити газопровід при виході з будинку

Відновити газопровід від електрощитової

Збільшити газопровід з крихтуд

роботи з перевірки стану газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Мартовський В.Ю

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гордовий С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.07.2025
(дата)

Гимаєва Т.Є.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.07.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)