

Додаток 5. АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.е. Гранітне
 (місце складання)

№ 87

від «02» 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
 виконавця робіт Малюска Дмитро Коростенський ЧЕТТ Жито-
мирської обл. ТОВ ГРИ, с.люсар Світленко Р.О, с.люсар Тусов В.В.
 (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
 № 13 по вул. Паркової.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки газу на різьбових з'єднаннях - 7шт.
- 2) Виявлено витіки газу на великогазових пристроях - 4шт.
- 3) Неопрацьований газовий газопровід.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очистити від корозії та пофарбувати гра-
сідний газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 24

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
 підключення газового обладнання.

Працівник,
 який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Світленко Р.О.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

02.04.25р.
 (дата)

02.04.25р.
 (прізвище, ім'я та по батькові
 (за наявності), підпис)

02.04.25р.
 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.
 У вигляді пам'ятки отримав:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис замовника)