

Додаток 5. АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.ще Іржаве
(місце складання)

№ 90

Від «08» 07 2023 року

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами) виконавця робіт Наменська дільниця Коростенського ЗЕГГ теплової енергії ТОВ ГРМУ, олександр Світченко С.О., олександр Тусов В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 13 по вер. 1996 року.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Выведено вытчки газу на рзубовых звднанных - 3шт.
- 2) Выведено вытчки газу на велижаногих пристрлах - 1шт.
- 3) Аелопарбованный проадный газопровд.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Очищення від корозії та пофарбування фарбою.
вектор газопровід.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 094 160 25 24

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

Світлана Р.О. (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

08.07.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)