

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем
газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С.Рей
(місце складання)

№ 578

від «07» 07 2025 року

Відповідно до договору від «04» 10 2023 року № 1741/40797, працівником(ами)
виконавця робіт Житомирська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Смагор Сирини В.В.ГО Тодовської С.М. Бурчаківської О.М.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ вер. Льва Толстого 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Неадекватний стан ланцюгового контуру газопроводу
- 2) електричні проводи прокладаються по газопроводу
- 3) газопровід проходить через балкони

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відновити ланцюговий контур газопроводу
Збільшити електричні проводи з газопроводу
Збільшити газопровід з балконів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Бурчаківська О.М.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тодовський С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.07.2025

(дата)

Шабунська С.М.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

07.07.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Сидісевич О.Т.
Ришук В.В.